

行政院農業委員會水土保持局南投分局

設計會勘紀錄

一、工程名稱：水林鄉山腳村溝澤大湖周邊綠美化改善工程

二、時間：110年 05 月 18,20日 (2天)

三、地點：(現場)

四、出席單位及人員： 紀錄：

水土保持局南投分局：

將暉工程技術顧問有限公司：

陳情人

其他：

五、結論：

1. 高壓磚鋪面步道，建議多鋪約15cm左右的混凝土，再鋪磚，以利後續維護地面，不易造成地面不均及雜草繁衍。
2. 牆面美化，建議彩繪為“老鼠”的意象，並增加地標“集詩亭”標示。
3. 主湖、次湖、整湖(雜木雜草)討論後，地方同意就地回填整理。

